

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Шиловского, Сапожковского районов

р.п. Шилово

25 сентября 2015г
16 часов 30 минут

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 58

По адресу/адресам: Рязанская область, Шиловский район п. Лесной, на основании распоряжения № 58 от 09 сентября 2015 года главного государственного инспектора Шиловского, Сапожковского районов Рязанской области по пожарному надзору Кирсанова Сергея Николаевича была проведена плановая проверка Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей – Лесновская детская школа искусств «Парус» муниципального образования – Шиловского муниципального района Рязанской области.

Дата и время проведения проверки:

21 сентября 2015г. с 10 час 00 мин до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.

25 сентября 2015г. с 15 час 30 мин до 16 час. 30 мин. Продолжительность 1 час.

Общая продолжительность проверки: 2 часа

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы Шиловского, Сапожковского районов Рязанской области УНДиПР ГУ МЧС России по Рязанской области.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена:

директор МОУ ДОД-Лесновская ДШИ «Парус» Козыркина Н.В. 16.09.2015 года в 10.00,

(подпись, фамилия, инициалы, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор Шиловского, Сапожковского районов Рязанской области по пожарному надзору Елисеев Павел Павлович.

При проведении проверки присутствовал: директор МОУ ДОД – Лесновская ДШИ «Парус» Козыркина Н.В.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

- Помещения не оборудованы знаками и табличками пожарной безопасности («огнетушитель», «при пожаре звонить-01») в полном объеме (Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.6);
- Не обеспечено наличие на дверях складских помещений, обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (ППР РФ п. 20);

– Допущено складирования горючих материалов в помещении электрощитовой (ППР РФ п. 42 п.п. «ж»),

Лицо, допустившее нарушения – директор Козыркина Н.В.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание № 58/1/16 от 25 сентября 2015г. _____

Подписи лиц, проводивших проверку:

П.П. Елисеев

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

✓ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

✓ 
(подпись)

✓ «25» сентября 2015 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)